



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ САРАТОВУ

ул. Большая Горная, 337, г. Саратов, 410005

Телефон: 50-61-92 (код 845-2)

E-mail: gpn-saratov@gumchs.saratov.ru

02.12.2021 № ИВ-175-28295

на № _____ от _____

Отметка о размещении (дата и учетный
номер) сведений о выездной проверке
в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий* 10.11.2021
КНМ 64210061000201338246



ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 958/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Колосок» поселка Сергиевский Муниципального образования «Город Саратов»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки №958 от «10» ноября 2021г. в период с «09» часов 00 минут «19» ноября 2021г. по «17» часов «00» минут «02» декабря 2021г. государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Блиновым Алексеем Петровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» поселка Сергиевский Муниципального образования «Город Саратов», расположенного по адресу: 410516, Саратовская область, г. Саратов, п. Сергиевский, ул. Октябрьская, д. 19/2

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – исполняющая обязанности заведующей Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» поселка Сергиевский Муниципального образования «Город Саратов» Чеблукова Любовь Александровна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка о выполне нии
----------	--	--	---	--------------------------------

	нарушения	нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	пожарной безопасности	
Территория по адресу: г. Саратов, п. Сергиевский, ул. Октябрьская, д. 19/2				
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки)	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.10.2022	
Здание литер А согласно технического паспорта от 20.08.2012г.				
2.	На объекте защиты в помещениях (помещения №2, 4, 6 согласно технического паспорта) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией	п.п. «в» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.10.2022	
Здание детского сада литер А согласно технического паспорта от 07.09.2006г.				
3.	На объекте защиты в помещениях (в подвале, на 1-м этаже помещения №7, 21, 17, 18, на 2-м этаже помещения №22, 23, 24, 25, 26, 27, 36 согласно технического паспорта) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией	п.п. «в» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.10.2022	
4.	На объекте защиты помещения складского назначения (на 2-м этаже помещения №22, 25, 26, 27 согласно технического паспорта) не отделены от лестничной клетки противопожарными перегородками 1-го типа с	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);	01.10.2022	

	соответствующим заполнением проемов (в проеме установлена деревянная не противопожарная дверь)			
5.	На объекте защиты не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения (на 2-м этаже помещения №22, 25, 26, 27 согласно технического паспорта) и не обозначена его категория на входной двери с наружной стороны	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г); п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	01.10.2022	
6.	На объекте защиты выход на кровлю из лестничной клетки выполнен не через противопожарный люк 2-го типа по закрепленной стальной стремянке (люк, стремянка отсутствуют)	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6; ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.7 СП 4.13130.2013	01.10.2022	
7.	На объекте защиты дверь, отделяющая лестничную клетку (на 2-м этаже помещение №29 согласно технического паспорта) от помещения (на 2-м этаже помещение №30 согласно технического паспорта) не оборудована приспособлениями для самозакрывания	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	01.10.2022	
8.	На объекте защиты на 1-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения (помещение №8 согласно технического паспорта) наружу составляет менее 0,8м. (фактически на лоджии ширина проеме перед металлической лестницей составляет 0,65м.)	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г); п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	01.10.2022	
9.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе	п. 54, 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от	01.10.2022	

	указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	16.09.2020г);		
10.	На объекте защиты на 1-м этаже над эвакуационным выходом из помещения (помещение №8 согласно технического паспорта) на лоджию и далее наружу отсутствует световое табло «Выход»	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.1 ст. 84 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 5.3 СП 3.13130.2009	01.10.2022	
11.	На объекте защиты на 1-м этаже около эвакуационного выхода из помещения (помещение №8 согласно технического паспорта) на лоджию и далее наружу отсутствует ручной пожарный извещатель ручной пожарный	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 9 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020	01.10.2022	
12.	На объекте защиты должен быть предусмотрен алгоритм С принятия решения о пожаре автоматической пожарной сигнализацией (алгоритм С выполняется при срабатывании одного извещателя пожарного и дальнейшем срабатывании другого извещателя пожарного той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении), однако при срабатывании одного извещателя пожарного на приемно-контрольный прибор Гранит-8 поступает сигнал «пожар», при этом в каждом помещении установлено по два извещателя пожарных	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 6.4.4 СП 484.1311500.2020	01.10.2022	
13.	На объекте защиты автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.5 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в	01.10.2022	

	неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок (при снятии извещателя пожарного на приемно-контрольный прибор Гранит-8 поступает сигнал «пожар»)	Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)		
14.	На объекте защиты запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа осуществляется в ручном режиме	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г);	01.10.2022	
15.	На объекте защиты на 1-м этаже помещения (помещения №10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 согласно технического паспорта) не обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями)	п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г);	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Исполняющая обязанности заведующей МАДОУ «Детский сад

«Колосок» п. Сергиевский

Чеблуква Любовь Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор города Саратова по

пожарному надзору

майор внутренней службы

Блинов Алексей Петрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 78B3011606874392990EC233A680801F1438BE
Владелец: Блинов Алексей Петрович
Действителен с 22.06.2021 по 22.09.2022